MUNICIPIO
DI ORSELINA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA
CANTONE TICINO

6644 ORSELINA
VIA AL PARCO Nº 18
TEL. 091 759 13 70
C.TO POSTALE 65-894-8

INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE

Conformemente all'art. 5 dell'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), del 16 dicembre 2016 (Stato 1° maggio 2018)

Art. 5 Informazioni destinate ai consumatori intermedi e finali
Chi distribuisce acqua potabile attraverso un impianto di approvvigionamento idrico è tenuto a informare i consumatori intermedi e finali almeno una volta all'anno in modo dettagliato sulla qualità di tale acqua.

pubblichiamo le seguenti informazioni relative alla qualità dell'acqua potabile erogata.

Zona di distribuzione	Comune di Orselina
Qualità "Classe OMS"	Eccellente
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità
Provenienza	Acqua sorgiva e fornitura da AP Locarno
Durezza	Molto dolce (3-5 °fH)
Caratteristiche chimiche	Aggressiva
Trattamento	Trattamento UV
Mineralizzazione	Da molto debolmente mineralizzata (47 mg/L) a debolmente mineralizzata (58 mg/L)
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati: 34 - 48 mg/L Calcio: 11 mg/L Magnesio: <5 mg/L Sodio: 2.3 mg/L Potassio: 1.6 mg/L Cloruro: 1.8 - 2.5 mg/L Solfato: <20 mg/L
Raccomandazione	Prima di installare qualsiasi impianto di trattamento rivolgersi all'Azienda
Ulteriori informazioni	Si possono ottenere presso la Cancelleria comunale (tel. 091 759 13 70

AZIENDA ACQUA POTABILE ORSELINA

Orselina, 29 aprile 2019