



INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE

Conformemente all'art. 5 dell'Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile del 23 novembre 2005, pubblichiamo le seguenti informazioni relative alla qualità dell'acqua potabile:

Zona di distribuzione	Comune di Orselina
Qualità "Classe OMS"	Eccellente
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità
Provenienza	Acqua sorgiva
Durezza	Molto dolce (3 °fH)
Caratteristiche chimiche	Aggressiva
Trattamento	Clorazione per le sorgenti Bolla nuova, Bolla vecchia e Gutta. Trattamento UV per la sorgente Gaggio
Mineralizzazione	Da molto debolmente mineralizzata (44 mg/L) a debolmente mineralizzata (52 mg/L)
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati: 27-32 mg/L Calcio: 13-14 mg/L Magnesio: <5 mg/L Sodio: - mg/L Potassio: - mg/L Cloruro: 0.7-2.3 mg/L Solfato: <10 mg/L
Raccomandazione	Prima d'installare un impianto di trattamento rivolgersi per informazione all'Azienda
Ulteriori informazioni	Si possono ottenere presso la Cancelleria comunale (tel. 091 759 13 70)

AZIENDA ACQUA POTABILE ORSELINA