

Orselina, 9 novembre 2011

MESSAGGIO MUNICIPALE no. 11/2011

concernente la richiesta di un credito di Fr. 90'000.- per dotare di un idrante l'area della Madonna del Sasso

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

il promontorio della Madonna del Sasso non è dotato di idranti e questo malgrado l'importanza storico, culturale e religiosa del sito. Gli idranti più vicini si trovano uno di fronte alla stazione della funivia e l'altro nei pressi del posto di raccolta rifiuti nelle adiacenze della funicolare, quindi ad oltre 150 m in linea d'aria dal Santuario. I pompieri hanno più volte segnalato l'insufficienza di una tale infrastruttura antincendio e le difficoltà degli interventi in caso di incendio.

Il Municipio, anche in considerazione dei lavori di restauro in corso di ultimazione, si è quindi impegnato a migliorare questa situazione portando un idrante ai piedi del complesso e, come annunciato nel preventivo 2011, intendeva eseguire questa estensione di rete nell'ambito della gestione corrente. Approfondimenti circa i possibili tracciati hanno tuttavia evidenziato le difficoltà di posa della condotta, dovute al terreno particolarmente accidentato, e del suo allacciamento alla condotta principale in via Santuario a causa della presenza di diverse altre infrastrutture, con un conseguente costo che poteva esulare dai limiti di una gestione corrente.

Il Municipio ha perciò incaricato la Anastasi ingegneria SA di Locarno di eseguire degli approfondimenti e di elaborare un progetto completo.

Dopo aver valutato diverse possibilità di tracciato e coinvolto il responsabile di zona della manutenzione delle strade cantonali (che aveva seguito i cantieri di rifacimento del semiponte), il tracciato più idoneo, o comunque il meno problematico, è risultato un tracciato diretto tra la zona della fermata intermedia della funicolare, dove verrebbe installato l'idrante, e il semiponte. La tubazione verrebbe ancorata alla roccia e ad uno degli speroni di sostegno del semiponte e verrebbe allacciata alla tubazione dell'acquedotto attraverso un foro obliquo in roccia, senza toccare l'impermeabilizzazione della piattabanda. E' intenzione del Municipio eseguire i lavori ad inizio 2012.

Il costo preventivato sulla base dei prezzi unitari validi per il cantiere della Madonna del Sasso ammonta a Fr. 90'000.-, importo che comprende i lavori di costruzione, le spese tecniche e l'IVA al 8%.

Sulla base di quanto sopra esposto chiediamo a codesto Consiglio comunale di voler

r i s o l v e r e :

- 1. E' concesso un credito di costruzione di Fr. 90'000.- per dotare l'area della Madonna del Sasso di un idrante.**
- 2. Il credito decade se non utilizzato entro due anni dalla cresciuta in giudicato.**

Con i migliori saluti.

p/Il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

(ing. L. Pohl)

(S. Rossi)

Questo messaggio è demandato alla commissione della gestione